



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho
Estado de São Paulo

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo: /2024

OBJETO: Justificar a aquisição de ar condicionado Split 24000 btus Dual Inverter e cortina de ar 150 cm para suprir às necessidades do setor de Saúde do Município na sala de imunização tendo em vista os mesmos serem indispensáveis ao desenvolvimento das atividades e manutenção da rede de frio municipal.

(*) Valor Estimado com Desembolso em Parcela Única

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1.	01	Unidade	: Ar Condicionado Split 24000 BTU s (Inverter): CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 22.000 BTU s, Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btu s; Tensão: 220 V. Monofásico; frequência: 60 Hz; Compressor: com rotação variável; Gás refrigerante: R410A; Controle remoto: Sem fio, com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; Filtro de ar de tela anti-pó lavável; Garantia original de fábrica. Selo PROCEL Classe A. com tecnologia INVERTER.
2.	01	Unidade	CORTINA DE AR 150 CM: cor branca, tensão: 220V monofásico, vazão mínima: 2.400 m ³ /h, potência máxima: 345 W, ruído máximo: 60 dB.

1. Condições de Pagamento:

1.1. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal.

2. Prazo de Execução:

2.1. O prazo de execução do serviço é de 10 dias uteis.

Engenheiro Coelho, 24/04/2024

Josiane Camargo
Diretora Executiva de Saúde